

Sähköverkon liittymismaksut 1.12.2020 alkaen

Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkkö Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMINEN

Liittymismaksut, pääsulakeperusteiset pienjänniteliittymät

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia.

LIITTYMÄN KOKO	VYÖHYKE 1	VYÖHYKE 2	VYÖHYKE 2 B
3 x 25 A	2 700 €	4 250 €	6 800 €
3 x 35 A	3 780 €	5 950 €	
3 x 50 A	5 400 €	8 500 €	
3 x 63 A	6 800 €	10 710 €	
3 x 80 A	8 640 €		
3 x 100 A	10 800 €		
3 x 125 A	13 500 €		
3 x 160 A	17 280 €		
3 x 200 A	19 840 €		
3 x 250 A	24 800 €		
Liittymän muutos 1-vaiheisesta 3-vaiheiseen			900 €

VYÖHYKE 1: Voimassa vahvistettu asemakaava-alue kaupunki- ja kuntataajamassa ja 0–300 m etäisyys muuntamoiden ympärillä asemakaavojen ulkopuolella.

VYÖHYKE 2: 300–600 m etäisyys muuntamosta asemakaavojen ulkopuolella.

VYÖHYKE 2B: 600–800 m etäisyys muuntamosta asemakaavojen ulkopuolella.

Vyöhykehinnointilua ei sovelleta muuntopiireihin, joissa on voimassa olevia hyvitys- tai erityisehtoja tai aiemmin määritelty aluehinta.

VYÖHYKE 3: Vyöhykkeiden 1, 2 ja 2B ulkopuolinen alue sekä suuremmat sulakekoot kuin hinnastossa on ilmoitettu vyöhykkeillä 2 ja 2B. Liittymismaksu määräytyy liittyjää tai liittymäryhmää varten rakennettavan uuden verkoston rakentamiskustannuksen ja kapasiteettivarausmaksun summasta.

Kapasiteettivarausmaksut, pääsulakeperusteiset pienjänniteliittymät, vyöhyke 3

Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia.

PÄÄSULAKE	KAPASITEETTIVARAUSMAKSU
3 x 25 A	1 860 €
3 x 35 A	2 610 €
3 x 50 A	3 720 €
3 x 63 A	4 690 €
3 x 80 A	5 960 €
3 x 100 A	7 450 €
3 x 125 A	9 310 €
3 x 160 A	11 910 €
3 x 200 A	14 890 €
3 x 250 A	18 620 €
Liittymän muutos 1-vaiheisesta 3-vaiheiseen	900 €

SÄHKÖNKÄYTTÖPAIKKOJEN LIITTÄMINEN

Liittymismaksut, tehoerusteiset liittymät (alv. 0 %)

Liittymis- ja lisäliittymismaksuihin lisätään arvonlisävero 24 %.

PIENJÄNNITETEHO	KESKIJÄNNITETEHO	SUURJÄNNITETEHO
111,7 €/kW (alv. 0 %)	102,0 €/kW (alv. 0 %)	määritetään myöh.

Teholiittymän liittymismaksu muodostuu liittyjää varten rakennettavan uuden verkoston rakentamiskustannuksen ja kapasiteettivarausksumman summasta.

Jos pienjänniteteholiittymä liitetään olemassa olevaan verkostoon tai liittyjää varten rakennettava uusi verkosto on pelkästään pienjänniteverkostoa, käytetään pienjänniteverkoston kapasiteettivarausksummaa. Mikäli pienjännitetehoa varten rakennettava uusi verkosto sisältää muuntoaseman ja mahdollisesti keskijänniteverkostoa, kapasiteettivarausksummana käytetään keskijänniteverkoston kapasiteettivarausksummaa.

Liittymän ylläpitomaksut

Sähköjakeluverkosta irrotetun sähköliittymän ylläpidosta veloitetaan Liittymisehdot LE2019 kohdan 5 mukainen maksu.

SÄHKÖLIITYMÄN KOKO	YLLÄPITOMAKSU YHT. €/kk, sis. alv. 0 %	YLLÄPITOMAKSU YHT. €/kk, sis. alv. 24 %
1 x 16–35 A	21,19	26,27
3 x 25–50 A	21,73	26,95
3 x 63 A	33,23	41,21
3 x 80–100 A	48,24	59,82
3 x 125 A	62,39	77,36
3 x 160 A	80,65	100,00
3 x 200 A	100,81	125,00
3 x 250 A	125,81	156,00
pj-teho	261,60	324,38
kj-teho	785,00	973,40

Liittymä voidaan ottaa käyttöön liittymää palvelevan jakeluverkostotilanteen sallimalla aikataululla. Mikäli sähkökäyttöä ei aloiteta yhden vuoden kuluttua uuden liittymän toimittamisesta, asetetaan liittymä automaattisesti ylläpitoon.

SÄHKÖNTUOTANTOPAIKKOJEN LIITTÄMINEN

Liittymismaksun määrittäminen määräytyy suurimman liittymistehon mukaan. Jos tuotannon maksimiliittymisteho on suurempi kuin kulutuksen maksimiliittymisteho, sovelletaan tuotannon liittymismaksun määrittämenetelmiä ja tilanteen ollessa päinvastainen, sovelletaan kulutuksen liittymismaksun määrittämenetelmiä. Liittymissä, joissa on sähköntuotannon ohella myös kulutusta, veloitetaan kulutuksen liittymistehoa vastaava liittymismaksu sähkökäyttöpaikkojen hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Enintään 2 MVA tuotantolaitoksen liittäminen

Liitettäessä teholtaan enintään 2 MVA tuotantolaitos verkkoon, veloitetaan liittymismaksussa välittömät verkon laajentumisesta aiheutuvat rakentamiskustannukset.

Yli 2 MVA tuotantolaitoksen liittäminen

Liitettäessä teholtaan yli 2 MVA tuotantolaitos verkkoon, veloitetaan liittymismaksussa välittömät verkon laajentumisesta aiheutuvat rakentamiskustannukset sekä kapasiteettimaksu. Kapasiteettivarausksumma on riippuvainen liityntäjännitteestä sähköliittymähinnaston mukaisesti. Tuotannon liittämisen kapasiteettivarausksummana käytetään sähkökäytön kapasiteettivarausksummaa liitettäessä pienjännite- tai keskijänniteverkostoon. Keskijännitetuotantoliittymän liityessä sähköaseman johtolähtöön, kapasiteettivarausksumma määritetään myöhemmin. Suurjänniteverkkoon liitettävän tuotantolaitoksen kapasiteettivarausksumman muodostumisen menettelyt määritetään myöhemmin. Liitettäessä teholtaan enintään 2 MVA sähköntuotantolaitoksista muodostuva yli 2 MVA kokonaisuus sähköverkkoon, sovelletaan yli 2 MVA tuotantolaitoksen liittämisen liittymisperiaatteita ja hinnoittelua.

LIITTYMISMAKSUISTA

Pääsulakeperusteisten pienjänniteliittymien liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia, liittymän siirron yhteydessä siirtokelpoisia ja liittymissopimuksen päättyessä palautuskelpoisia yleisten liittymisehtojen mukaisesti.

Tehoperusteisten liittymien liittymismaksut ja lisäliittymismaksusuudet ovat arvonlisäverollisia ja liittymän siirron yhteydessä siirtokelpoisia yleisten liittymisehtojen mukaisesti. Liittymissopimuksen päättyessä arvonlisäverollista liittymismaksua tai lisäliittymismaksusuutta ei palauteta.

Hinnastossa mainittuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.

LIITTYMÄN KOON SUURENTAMINEN

Liittymän koon suurentamisesta lisäliittymismaksu määräytyy seuraavasti:

- Vyöhykkeellä 1 ja 2 uuden ja vanhan pääsulakekoon liittymismaksujen erotuksen mukainen.
- Vyöhykkeellä 3 liittymiskohdan säilyessä ennallaan lisäliittymismaksu määräytyy uuden ja vanhan sulakekoon kapasiteettivarausmaksujen erotuksen mukaan. Liittymiskohdan muuttuessa hintaan lisätään mahdolliset verkonrakentamiskustannukset.
- Pienjänniteteholiittymässä lisäliittymismaksu on liittymistehoja vastaavien kapasiteettivarausmaksujen erotuksen mukainen. Liittymiskohdan muuttuessa hintaan lisätään mahdolliset verkonrakentamiskustannukset.
- Keskijänniteliittymissä lisäliittymismaksu määräytyy liittymistehoja vastaavien kapasiteettivarausmaksujen erotuksen mukaan. Liittymiskohdan muuttuessa hintaan lisätään mahdolliset verkonrakentamiskustannukset.
- Suurjänniteteholiittymien lisäliittymismaksun määräytyminen päätetään myöhemmin.

LIITTYMÄN MUUTOS 1-VAIHEISESTA 3-VAIHEISEEN

Liittymämuutoksesta 1-vaiheisesta 3-vaiheiseksi veloitetaan lisäliittymismaksuna hinnaston mukainen maksu. Liittymismaksuun sisältyy uuden liittymiskaapelin verkkoon kytkentä. Liittymisjohto- ja mittauskeskusmuutokset asiakas kustantaa erikseen.

MUUT LIITTYMÄN TOIMITUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT

- Asiakkaan liittymisjohto ei sisälly liittymismaksuun.
- Liittämiskohdan määrittelee jakeluverkonhaltija ja se merkitään liittymissopimukseen.
- Teholiittymissä tehon määräytymisperusteena on liittymän huipputeho.
- Vyöhykkeillä 1, 2 ja 2B etäisyys liittämisikohtaan olemassa olevasta muuntamosta määritetään jakeluverkonhaltijan karttatiedon perusteella suoraan mitattuna.
- Sähkölitiittymän toimituksessa noudatetaan yleisiä liittymisehtoja LE2019, Energiaviraston hyväksymiä Savon Voima Verkko Oy:n liittymisperiaatteita ja Energiaviraston määräystä ”Menetelmät liittämisestä perittävien maksujen määrittämiseksi (Liittymien hinnoittelumenetelmät) 2105–2191/432/2018”.